



Wodociągi Podlaskie

Sp. z o.o.

ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok

Białystok, 09.06.2021 r.

/TE-DR/ 344/2021

Biuro Usług Inżynierskich
„SP-GEO”
Paulina Pawlak
ul. Mickiewicza 7
37-220 Kańczuga

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn. „Scalenia gruntów na obszarze Gminy Perlejewo” w zakresie obiektu scaleniowego „Twarogi i inne” oraz „Miodusy i inne”.

W odpowiedzi na Pani pismo nr SP/47-2021/Kga z dnia 28.04.2021 r. w powyższej sprawie opiniujemy pozytywnie projekt budowlany w zakresie branży sanitarnej (wodociąg) z uwagami:

1. odcinki sieci wodociągowej wyłączone z eksploatacji należy trwale odciąć i zaślepić,
2. nowe odcinki sieci wymagają wykonania próby ciśnieniowej oraz wykonania badania wody,
3. wszystkie przepięcia sieci wodociągowych i planowane przerwy w dostawie wody należy uzgodnić min. 3 dni przed planowanym terminem przełączenia z Wodociągami Podlaskimi Sp. z o. o.
4. należy przewidzieć regulację skrzynek ulicznych wodociągowych, ewentualną wymianę uszkodzonych, do projektowanej rzędnej terenu (przy zasuwach domowych, sieciowych i hydrantowych).

Załącznik:

Projekt budowlany – 1 egz.

PREZES ZARZĄDU


Marek Kuczyński