

Bielsk Podlaski, dn. 26.04.2021r.

L. dz./RE3/RM3/KK/3900/2021

**Biuro Usług Inżynierskich  
„SP-GEO” Paulina Pawlak  
ul. Mickiewicza 7  
37-220 Kańczuga**

**Dotyczy: Wniosku o wydanie warunków usunięcia kolizji z siecią dystrybucyjną dla inwestycji „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn. Scalenia gruntów na obszarze Gminy Perlejewo w zakresie obiektu scaleniowego Twarogi i inne oraz Miodusy i inne oraz uzgodnienia projektowanych zabezpieczeń istniejącej sieci elektroenergetycznej.**


W odpowiedzi na pismo z dnia 13.04.2021r. (wpłynęło dnia 15.04.2021r.) w sprawie j.w., po analizie nadesłanych materiałów, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski informuje, iż uzgadnia się pozytywnie proponowany przez Państwa sposób zabezpieczenia istniejących stanowisk słupowych oraz kablowych linii ziemnych.

Dodatkowo zawiadamiamy, iż w zakresie wniosku o wydanie warunków usunięcia kolizji konieczne jest uzupełnienie złożonego przez Państwa wniosku z uwagi na zaistnienie nowej kolizji. W obszarze kolizji przedstawionym na rysunku nr 2.5 znajdują się dwie kablowe linie ziemne nN nieoznaczone na przedstawionym planie zagospodarowania terenu. Przedmiotowe linie kablowe nN oznaczono na załączonej kserokopii przedstawionej przez Państwa mapy rys. nr 2.5 (załącznik nr 1). Jedna z nich jest linią komunalną typu YAKXs 4x120 stanowiąca majątek Spółki, druga jest linią oświetlenia ulicznego typu YAKXs 4x35 pozostająca na majątku Gminy Perlejewo. Obie zostały zainwentaryzowane w ramach zgłoszonej pracy geodezyjnej nr rob. wyk. 15449/69/2016 nr ewid. zgł. GG.6640.139.2016 i prawdopodobnie omyłkowo wymazane w ramach zgłoszonej pracy geodezyjnej nr rob. wyk. 15449/628/2016 nr ewid. zgł. GG.6640.1404.2016 (kserokopie map poinwentaryzacyjnych w załączeniu – załączniki nr 2 i 3).

Wstępna analiza załączonych do wniosku materiałów wskazuje, iż również w przypadku w/w linii kablowej wystąpi kolizja z projektowanym zagospodarowaniem terenu planowanej przez państwa inwestycji. Prosimy o analizę przedstawionego problemu oraz przesłanie zaktualizowanego załącznika graficznego rys. nr 2.5 przedstawiającego propozycję przebudowy wskazanego urządzenia.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:  
Karolczuk Krzysztof  
tel.: 85 676 63 64

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Białystok  
Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski  
  
Dyrektor  
Jerzy Kordziukiewicz

**Załączniki:**

1. Załącznik nr 1 – kserokopia rysunku nr 2.5 z oznaczonymi nowymi urządzeniami.
2. Załącznik nr 2 – Kserokopia mapy poinwentaryzacyjnej
3. Załącznik nr 3 – Kserokopia mapy poinwentaryzacyjnej