

## 2.1 Strażacki tor przeszkód ze wspinalnią

Na północ od projektowanej bieżni zaplanowano strażacki tor przeszkód ze wspinalnią. Wymiary rozbiegu toru przeszkód 4,50x35,0m. Rozbieg toru przeszkód należy wykonać z nawierzchni żuźlowej o gr. ok. 20cm. Na końcu rozbiegu należy zamontować wspinalnię dostarczoną przez Inwestora. Wspinalnię posadzić w fundamentach żelbetowych zgodnie posiadaną przez Inwestora dokumentacją fundamentów wspinalni. W odległości 4,0m przed wspinalnią należy wykonać poduszkę amortyzacyjną.

Konstrukcja poduszki amortyzacyjnej:

- 20cm - piasek
- 40cm – trociny
- geowłóknina
- 40cm - wióry
- 100cm – faszyna (tworzywa sztuczne)

