



Powiat Siemiatycki
Ul. Legionów Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze

Siemiatycze, dnia 10.07. 2017 r.

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Siemiatyckiego.**

Powiat Siemiatycki, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy, przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Pytanie nr 1

Jaki styropian należy przyjąć do wyceny (budynek internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie), w projekcie jest EPS 80-040 gr. 18 cm a w przedmiarze gr. 15 cm?

Odpowiedź:

Należy przyjąć grubość styropianu wg projektu, tj. 18 cm.

Pytanie 2

Jaki styropian na ścianach fundamentowych należy przyjąć do wyceny (budynek internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie), w projekcie jest polistyren ekstrudowany gr. 18 cm a w przedmiarze gr. 15 cm?

Odpowiedź:

Należy przyjąć grubość styroduru wg projektu, tj. 18 cm.

Pytanie 3

Czy na budynku internatu w Czartajewie należy rozebrać kominy i wymurować na nowo (przedmiar) czy tylko nadbudowę kominów) zgodnie z zapisami w opisie technicznym pkt. 2.5.16.?

Odpowiedź:

Wykonać nadbudowę kominów zgodnie z zapisami w opisie technicznym.

Pytanie 4 Proszę o podanie wymiaru wyłazu dachowego ?

Odpowiedź:

Wymiary wyłazu 80 cm x 80 cm.



Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
ul. Legionów Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
www.siemiatycze.pl, e-mail: powiat@siemiatycze.pl tel. 85 6566500, fax: 856566501

Pytanie 5 Jaką stawką podatku VAT należy przyjąć w przypadku budynku internatu w Czartajewie 23% czy 8% ?

Odpowiedź:

Należy przyjąć stawkę podatku w wysokości 23%.

Wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Wicestarosta

Marek Bobel