

Siemiatycze, 01 sierpnia 2016 r.

Powiat Siemiatycki
ul. Legionów Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze,

Treść zapytania oraz odpowiedź dotycząca specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zamawiający - Powiat Siemiatycki przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedzią.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie:

Treść zapytania:

Czy Zamawiający zaakceptuje nawierzchnię poliuretanową, która spełnia parametry określone w SIWZ oraz projekcie w zakresie:

- Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) min. 0,42
- Wydłużenie względne przy rozciąganiu (%) min. 54
- Ścieralność, aparat Tabera (g) max. 1,60
- Odkształcenie pionowe w 23°C (mm) max. 2,60
- Redukcja siły w 23°C (%) min. 51

Natomiast we współczynniku tarcia spełnia parametry zgodnie z PN-EN 13036-4 jako nieodłączną normy PN-EN 14877 i ma parametr w zakresie 80-110 na sucho, a na mokro w zakresie 55-110. Powyższe normy są określane w zakresach a nie w formie stałej wartości tak jak ujął to Zamawiający, ponieważ ich wartość w zależności od metodologii pomiaru oraz od warunków panujących w laboratorium mogą się od siebie różnić. W praktyce uzyskanie zawsze jednej wartości w ciągu pomiarów jest mało prawdopodobne. Ocena czy lepszy jest parametr niższy czy wyższy nie istnieje, ma on się zmieścić w normatywnym przedziale.

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że będzie wymagał nawierzchni, która będzie spełniała minimalne parametry określone w SIWZ oraz dokumentacji technicznej.

Parametry podane przy współczynniku tarcia należy rozumieć jako minimalne wartości.

Starosta Siemiatycki